

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора
АО «Газпром газораспределение Оренбург»
Ю.А. Гених

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по техническому обслуживанию ВДГО для многоквартирных домов на 2023 год.

№ п/п	Наименование обслуживаемого объекта (оборудования)	пункт прейскуранта	Наименование и перечень работ	Периодичность проведения ТО
1	Газопроводы	10.4.1.1	Визуальная проверка (осмотр) наличия свободного доступа, целостности, состояния окраски, креплений и соответствия нормативным требованиям наружных, внутренних газопроводов и футляров в местах прокладки через внутренние строительные конструкции (100 м).	1 раз в год
			1.1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газопроводов и футляров.	
			1.2 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводам.	
		1.3 Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов (осмотр).		
		10.4.2.1	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные конструкции многоквартирного дома (осмотр) (шт.).	
10.4.3.1	Проверка герметичности соединений наружных и внутренних газопроводов (10 соедин.).	1.5 Проверка (приборный метод, опрессовка) герметичности соединений на газопроводах. Устранение негерметичности (при наличии).		

№ п/п	Наименование обслуживаемого объекта (оборудования)	пункт прейскуранта	Наименование и перечень работ	Периодичность проведения ТО								
2	Отключающие устройства, установленные на газопроводах		<p>Визуальная проверка (осмотр) наличия свободного доступа, проверка герметичности, работоспособности и смазка отключающих устройств (шт.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - на наружном фасадном, внутриподъездном газопроводе d до 50мм - на наружном фасадном, внутриподъездном газопроводе d 51-100мм - на внутриподъездном (наружном фасадном) газопроводе d до 25мм включительно - на опуске (перед прибором) d 15 мм - на фасадном наружном, внутриподъездном газопроводе (шаровой кран) d до 50мм - на фасадном наружном, внутриподъездном газопроводе (шаровой кран) d 51-100мм - на внутриподъездном (фасадном наружном) газопроводе (шаровой кран) d до 25 мм включительно - на опуске (перед прибором) (шаровой кран) d 15 мм 	1 раз в год								
		10.4.4.1	2.1 Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) отключающих устройств.									
		10.4.5.1	2.2 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к отключающим устройствам.									
		10.4.6.1	2.3 Проверка (приборный метод) герметичности отключающих устройств. Устранение негерметичности (при наличии).									
		10.4.7.1	2.4 Проверка работоспособности отключающих устройств. Смазка штока и перенабивка сальникового уплотнения задвижек, смазка пробковых кранов, подтяжка сальника шарового крана.									
		10.4.8.1										
		10.4.8.1.1										
		10.4.9.1										
		10.4.10.1										

Примечания:

Данный перечень составлен в соответствии с Приложением к Правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года №410 (далее – Правила №410).

1. Все виды работ не предусмотренные данным перечнем относятся к ремонтным работам, выполняемым по заявкам Заказчика за отдельную плату.
2. При выполнении работ по техническому обслуживанию за отдельную плату могут быть выполнены работы, относящиеся к заявочному ремонту.
3. Комплекс работ по техническому обслуживанию может выполняться одновременно, при выполнении аварийной заявки или работ по заявочному ремонту.

4. Устранение утечек газа, требующее разборки узлов и механизмов газового оборудования относится к заявочному ремонту.
5. При выявлении нарушений Заказчиком технических требований, установленных для газоиспользующего оборудования, требований Правил №410, Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее – Инструкция), ему выдается уведомление, являющееся обязательным для исполнения.
6. При выполнении работ акцентируется внимание Заказчика на необходимости:
 - проведения проверок газозаovanности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с периодичностью не реже 1 раза в 10 дней. Результаты проверок фиксируются в журнале с указанием даты их проведения, лиц, которыми они были проведены, помещений в которых они проводились;
 - проведения проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов (при необходимости их очистки) не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).
7. По окончании работ по техническому обслуживанию производится составление Акта сдачи-приемки выполненных работ, заполнение ведомости обслуженного оборудования, проведение инструктажа с передачей Инструкции, и внесение данных в автоматизированную информационную систему.

Начальник ПТО АО «Газпром газораспределение Оренбург» _____ Д.С.Мальцев

