

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора –
главный инженер

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Ю.А. Гених

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по техническому обслуживанию ВДГО для многоквартирных домов на 2019 год.

№ п/п	Наименование обслуживаемого объекта (оборудования)	пункт прейскуранта	Наименование и перечень работ	Периодичность проведения ТО	
1	Газопроводы	10.4.1.1	Визуальная проверка (осмотр) наличия свободного доступа, целостности, состояния окраски, креплений и соответствия нормативным требованиям наружных, внутренних газопроводов и футляров в местах прокладки через внутренние строительные конструкции (100 м). 1.1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газопроводов и футляров. 1.2 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводам. 1.3 Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов (осмотр).	1 раз в год	
			10.4.2.1		Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные конструкции многоквартирного дома (осмотр) (шт.). 1.4 Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные конструкции многоквартирного дома (осмотр).
			10.4.3.1		Проверка герметичности соединений наружных и внутренних газопроводов (10 соедин.). 1.5 Проверка (приборный метод) герметичности соединений на газопроводах.
2	Отключающие устройства, установленные на газопроводах		Визуальная проверка (осмотр) наличия свободного доступа, проверка герметичности, работоспособности и смазка отключающих устройств (шт.) - на фасадном наружном газопроводе d до 50 мм - на фасадном наружном газопроводе d 51-100 мм	1 раз в год	
		10.4.4.1			
		10.4.5.1			

№ п/п	Наименование обслуживаемого объекта (оборудования)	пункт прейскуранта	Наименование и перечень работ	Периодичность проведения ТО
		10.4.6.1	- на внутриподъездном (фасадном наружном) газопроводе d до 25 мм включительно	
		10.4.7.1	- опуске (перед прибором) d 15 мм	
		10.4.8.1	- на фасадном наружном газопроводе (шаровой кран) d до 50 мм	
		10.4.9.1	- на внутриподъездном (фасадном наружном) газопроводе (шаровой кран) d до 25 мм включительно	
		10.4.10.1	- опуске (перед прибором) (шаровой кран) d 15 мм	
			2.1 Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) отключающих устройств. 2.2 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к отключающим устройствам. 2.3 Проверка (приборный метод) герметичности отключающих устройств. 2.4 Проверка работоспособности отключающих устройств.	

Примечания:

1. Данный перечень составлен в соответствии с Приложением к Правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года №410 (далее – Правила).
2. Все виды работ не предусмотренные данным перечнем относятся к ремонтным работам, выполняемым по заявкам Заказчика за отдельную плату.
3. При выполнении работ по техническому обслуживанию за отдельную плату могут быть выполнены работы, относящиеся к заявочному ремонту.
4. Комплекс работ по техническому обслуживанию может выполняться одновременно, при выполнении аварийной заявки или работ по заявочному ремонту.
5. Устранение утечек газа, требующее разборки узлов и механизмов газового оборудования относится к заявочному ремонту.
6. При выявлении нарушений Заказчиком технических требований, установленных для газоиспользующего оборудования, требований Правил №410, Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее – Инструкция), ему выдается уведомление, являющееся обязательным для исполнения.
7. По окончании работ по техническому обслуживанию производится составление Акта сдачи-приемки выполненных работ, заполнение ведомости обслуженного оборудования, передача Инструкции, и внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС).

Начальник ПТО АО «Газпром газораспределение Оренбург»  Д.С. Мальцев